



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 780/19 Datum: 21.01.2019 Status: öffentlich
Antrags auf Leitungsverlegung zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung Wohngebiet Trammer Straße, in der Stadt Crivitz	
Fachbereich: Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung Sachbearbeiter/-in: Herr Beresowski	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss der Stadtvertretung Crivitz (Vorberatung)	04.02.2019
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	18.02.2019

Sachverhaltsdarstellung:

Aufgrund der immer wieder vorkommenden Druckschwankungen im Trinkwassernetz Wohngebiet Trammer Straße (1. und 2. BA) und der geplanten Erweiterung (3.BA) ist eine Erhöhung der Wasserversorgung unumgänglich. Hierzu soll das Wohngebiet Trammer Straße zusätzlich über eine neue Trinkwasserleitung an das Trinkwassersystem „Neustadt“ und somit an die Trinkwasserdruckstation Neustadt angeschlossen werden um eine zusätzliche Wasserversorgung zu gewährleisten.

Hierzu ist allerdings die Neuverlegung einer Trinkwasserleitung (PE 125) im Horizontalspülbohrverfahren über den Friedhof, Parallel zum Hauptweg, Verbindung Parchimer Straße - Zapeler Weg notwendig.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlage/n:

Lapeplan mit Leitungsverlauf

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt auf ihrer Sitzung den Antrag des Zweckverbandes Schweriner Umland zur Verlegung einer zusätzlichen Trinkwasserleitung im Horizontalspülbohrverfahren über den Friedhof Crivitz zuzustimmen.

