



Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: IV Pin GV 591/21 Datum: 01.06.2021 Status: öffentlich
Sachstandsbericht KiTa Pinnow	
Fachbereich: Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung Sachbearbeiter/-in: Frau Heger	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow ()	17.06.2021

Sachverhaltsdarstellung:

In der KiTa in Pinnow ist im Gruppenraum des Erdgeschosses seit längerer Zeit ein Feuchtigkeitsschaden zu verzeichnen. Die Firma Bastian Bautrocknung GmbH hat sich zusammen mit der Dachdeckerfirma C.J. Senger am 11.02.2021 den Wasserschaden vor Ort angesehen. Es wurde festgestellt, dass die Ursache des Wassereintritts im Dachbereich liegt. Der Übergang vom Flachdachvorbau zur Hauptdachfläche weist erhebliche Mängel auf, sodass Schnee und Regen ohne weiteres durch die Dachziegel ins Gebäude gelangen. Die Unterspannbahn im gleichen Bereich ist ebenfalls beschädigt. Die Firma C.J. Senger ist für die Beseitigung des Schadens beauftragt. Im Anschluss kann die Bautrocknung des Gebäudes erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:

keine

Beschlussvorschlag:

entfällt